

COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

* * * * *

CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA

AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA - ART. 24
D.P.R. 380/2001 E AI SENSI ART. 35 COMMA 19 LEGGE N. 47/85 E DM LL.PP 15/5/1985

* * * * *

Spett.le Comune di Vado Ligure
Settore IX (Servizi Socio-Assistenziali)

ATI ANAGRAFICI EL ROFESSIONISTA	Il sottoscritto ING. ADRIANO PATITUCCI codice fiscale P T T D R N 8 6 C 2 6 D 6 0 0 W nato/a a Finale Ligure Prov. SV il 26/03/1986 residente in: Comune Tovo San Giacomo Prov. SV C.A.P. 17020 indirizzo Via Poggio n. SV tel. ____/____ @mail adriano.patitucci@gmail.com fax ____/____ Albo Prof.le degli: <input type="checkbox"/> Architetti oppure <input checked="" type="checkbox"/> Ingegneri iscritti da almeno 10 n. 1848 Prov. SV anni all'Albo
EVENTUALE DOMICILIO	eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso pec: adriano.patitucci@ingpec.eu Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Indirizzo _____ n. _____ tel. ____/____ @mail _____ fax ____/____
PROPRIETA'	Titolare di incarico professionale per la redazione del certificato di idoneità statica conferito dal: COMUNE DI VADO LIGURE - Settore IX Servizi Socio Assistenziali nella sua qualità di proprietario dell'immobile
UBICAZIONE	relativo ad immobile sito in Vado Ligure (: Indirizzo Via Sabazia n. 76 bis ____ scala ____ piano ____ int. ____
ATI CATASTALI	censito al catasto: <input type="checkbox"/> N.C. TERRENI <input checked="" type="checkbox"/> N.C. EDILIZIO URBANO foglio n. 12 mappale 1001 sub. ____ mapp. ____ sub. ____ sub. ____ sub. ____
DESTINAZIONE	con destinazione: SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI"

consapevole delle sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000 - in particolare 'art. 76 - cui va incontro in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale:

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità

DESCRIZIONE DELLE OPERE	<p>Descrizione delle opere:</p> <p>L'edificio comunale ospitante la Scuola dell'Infanzia "Fantasia e Magia", l'Asilo Nido comunale "Fragole e Folletti" e un blocco cucine è un fabbricato la cui costruzione risulta ultimata nell'anno 1974, avente un piano fuori terra (su cui si sviluppa l'attività scolastica) e un piano interrato (con presenza di locali allo stato attuale non utilizzati e centrale termica).</p> <p>Si tratta di un edificio avente struttura in cemento armato con intelaiatura a travi e pilastri.</p> <p>L'edificio è stato oggetto di recenti interventi di efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria.</p> <p>Nel dettaglio sono state realizzate alcune opere di diversa distribuzione interna, con la creazione di nuovi servizi igienici, nonché la coibentazione e l'impermeabilizzazione della copertura piana e la sostituzione di tutti i serramenti in ottemperanza alle norme sul risparmio energetico.</p>
CATEGORIA DELLE OPERE	<p>Che le opere sono ascrivibili alla categoria:</p> <p>A. <input checked="" type="checkbox"/> Opere in cemento armato ed a struttura metallica</p> <p>B. <input type="checkbox"/> Costruzioni in muratura</p> <p>C. <input type="checkbox"/> Edifici a struttura mista</p> <p>D. <input type="checkbox"/> Edifici in legno</p> <p>E. <input type="checkbox"/> altro: _____</p>
DESCRIZIONE ELEMENTI STRUTTURALI	<p>Descrizione degli elementi strutturali:</p> <p>Gli elementi strutturali che compongono l'edificio sono i seguenti:</p> <p>platea di fondazione in c.a.</p> <p>pareti perimetrali del piano interrato controterra in c.a.</p> <p>pilastri in c.a. a sezione 30x30 cm sia al piano interrato che al piano terra</p> <p>orizzontamenti (solai interpiano e copertura piana) in solai tradizionali latero-cementizi</p>
RESISTENZA DEI MATERIALI	<p>I materiali impiegati possiedono le seguenti caratteristiche di resistenza:</p> <p>CLS C25/30. Resistenza caratteristica a compressione cubica $R_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$</p> <p>ACCIAIO B450 C. Tensione caratteristica di snervamento $f_{y, nom} = 450 \text{ N/mm}^2$</p>
STATO FESSURATIVO	<p>Che in relazione alla verifica dell'eventuale stato fessurativo:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non sono presenti fessurazioni, lesioni, assestamenti strutturali</p> <p><input type="checkbox"/> sono presenti i seguenti elementi (<i>descrivere entità e significatività</i>):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Che in relazione alle indagini geologiche previste dalle leggi vigenti:

- non è stata effettuata indagine geologica dei terreni
- è stata effettuata indagine geologica dei terreni a firma

del Dott. _____

iscritto all'Albo Professionale degli: Architetti Geometri Ingegneri Periti Edili

della Provincia di _____ al num. _____ con studio nel

Comune di _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Indirizzo _____ n. _____ tel. _____/_____

Valutate che alla data attuale tutte le sue strutture sono in perfetto stato di conservazione e manutenzione e consapevole delle sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000 - in particolare 'art. 76 - cui va incontro in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale:

DICHIARARE CERTIFICA

sotto la propria personale responsabilità che è stata effettuata una ricognizione generale delle opere con i necessari rilevamenti ai fini della verifica di eventuali segni di dissesto e che l'immobile:

- possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alla caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;
- possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative di settore;
- possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di settore;
- è staticamente idoneo per l'uso al quale è destinato;
- di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ELABORATI

Elaborati utilizzati per le verifiche e allegati alla presente: (elaborati di progetto, ecc.)

1. Planimetria di insieme della Scuola dell'Infanzia, dell'Asilo Nido comunale e del blocco cucine mostrante le opere di manutenzione straordinaria di cui al progetto appaltato dall'Amministrazione Comunale
2. Conformazione dei locali rilevabili in loco a seguito dello stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico realizzati negli anni 2020/2021
3. Ultima planimetria catastale in atti
4. Documentazione fotografica

Vado Ligure, li 30/06/2023

Timbro professionale

Il Professionista

NOTE:

- Unitamente si deve allegare alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento che identifichi i dichiaranti ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000.445.

